

Emne: VS: Arbeidstider ifm bygging av Stølen Kraftverk - Knaben

Fra: Knut Ro Sørensen <post@listermhv.no>

Dato: 20.09.2021, 15:04

Til: "hans.olav.omnes@omnesconsult.no" <hans.olav.omnes@omnesconsult.no>

CC: "olav@fjotland.com" <olav@fjotland.com>, "jan.uppstad@gmail.com" <jan.uppstad@gmail.com>, Vidar Andersen <Vidar.Andersen@kvinesdal.kommune.no>, Skjævestad, Veronica <fmavvsk@statsforvalteren.no>

Hei!

Jeg er rådgiver for miljørettet helsevern og er av kommuneoverlegen i Kvinesdal bedt om å svare på din henvendelse. Har du andre spørsmål ved en senere anledning kan du bare ta direkte kontakt med meg. Vi sender også en kopi til saksbehandler hos Statsforvalter i Agder til orientering.

Om betingelsene er slik du beskriver har vi ingenting å utsette på at dere bruker kveldene fram til kl 23 på hverdagene til mindre støyende aktiviteter for å sikre optimal drift i kjernetiden. Støykravene i T1442 er 60 dB_{LpAeq4h} når varigheten av anleggsarbeidet er kortere enn 6 måneder.

Mvh

Knut Ro Sørensen

Rådgiver

904 70 462

post@listermhv.no

www.listermhv.no



Lister Miljørettet Helsevern

Listersamarbeidet

Fra: Vidar Andersen <Vidar.Andersen@kvinesdal.kommune.no>

Sendt: mandag 20. september 2021 14:12

Til: Knut Ro Sørensen <post@listermhv.no>

Emne: VS: Arbeidstider ifm bygging av Stølen Kraftverk - Knaben

Fra: Hans Olav Omnes - Omnes Consult AS <hans.olav.omnes@omnesconsult.no>

Sendt: 17. september 2021 10:22

Til: Vidar Andersen <Vidar.Andersen@kvinesdal.kommune.no>

Kopi: olav <olav@fjotland.com>; Jan Asbjørn Uppstad <jan.uppstad@gmail.com>

Emne: Arbeidstider ifm bygging av Stølen Kraftverk - Knaben

Ekstern e-post:Vennligst vær varsom og ikke trykk på vedlegg og lenker med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. Hilsen DDV

Hei!

På vegne av Uppstad Anleggsservice AS.

I byggetillatelsen og konsesjon er arbeidstider for bygging og sprenging av tunnel avgrenset til:

UPPSTAD ANLEGGSSERVICE: Hverdager 0600 til 2000. Lørdager 0600 til 1400. Ingen arbeid på søndag.

Situasjonen er nå at vi har hatt en del dårlig fjell i begynnelsen av prosjektet og derfor ikke har kommet fullt så langt som vi planla. For å forsere dette ønsker vi å drive med mindre støyende aktiviteter utover avgrenset arbeidstid. Ikke sprenging, men utlating og annet forefallende og forbedrende arbeid. Dette vil primært foregå inne i tunnelen og etter vår vurdering ikke påføre omgivelsene støy.

Er dette ok? Trenger du noe fra oss for å akseptere dette?

Vi forholder oss selvsagt til støyforskrift T1442 og ønsker bare å kunne utføre mindre støyende aktiviteter mellom 2000 og 2300 på hverdager for å sikre optimal drift i kjernetiden og på denne måten sikre at tunnelen blir ferdig før vinteren setter inn. På hverdager er det svært lite hyttefolk på Knaben og de arbeidene vi ønsker å utføre vil primært være 150 meter inne i tunnelen og ikke påføre omgivelsene støy.

Ta kontakt om noe er uklart.

Hans Olav Omnes

Daglig Leder

 Omnes Consult AS

www.omnesconsult.no

Org.: 923 441 174

Mob.: 95 94 85 29